2010-1-PS-20

Fuente de alimentación, 2.5 A, centrales convencionales

Convertidor de protocolo ARCNET RS485 a RS232 para FP1200 y FP2000

El nodo universal UN2011SWE permite al sistema de incendio basado en centrales FP100 y FP2000 expandirse hacia aplicaciones de PC de gestión y monitorización mediante interface de conexión RS232. Esta implementación puede ser local o remota utilizando el módem MOD2000 o via TCP-IP usando el ACA300N.Se alimenta a 23oVac e incorpora en su interior el cargador para las baterías



Detalles

- Interface ARCNET RS485 a RS232 para paneles FP1200/2000
- Permite a aplicaciones de PC operar e integrar sistemas de incendios
- Operación a 230Vac
- Puede usar el MOD2000 o el ACA300N para operaciones remotas
- Operación como "Black Box"

2010-1-PS-20

Fuente de alimentación, 2.5 A, centrales convencionales

Especificaciones técnicas

Physical

Form factor	Lille
Mounting type	I kabinettet

Regulatory

Compliancy	CPD, RoHS, WEEE
Certification	EN54-13, EN54-2

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57