ADP-NB

Adapter für FAT2002-RE, redundante Ausführung gemäß TAB

Allgemein

Adapterbaugruppe zum Einbau in der BMZ zur Bereitstellung des redundanten Anschlusses für das FAT2002-RE ausgehend vom seriellen Interface der BMZ. Gemäß Forderung aus EN 54-2/ DIN 14675 kann mit diesem Interface die Schnittstelle der BMZ als redundanter Übertragungsweg ausgeführt werden, wenn das FAT zur Erstinformation der Feuerwehr dient.



Einzelheiten

- Adapter für redundanten Übertragungsweg
- Kompatibel mit FAT2002-RE

ADP-NB

Adapter für FAT2002-RE, redundante Ausführung gemäß TAB

Technische Spezifikationen

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.