VT612-N

Handprüfgerät für Körperschallmelder

Allgemein

Der Tester VT612-N dient zur Überprüfung der Funktion der Körperschallmelder VV600/602.



VT612-N

Handprüfgerät für Körperschallmelder

Technische Spezifikationen

General

Accessory group	Seismic sensors
Type	Test tool

Electrical

Power supply type	Batteries
Battery capacity	6X LR6 1,5 V

Physical

Physical dimensions	80 x 150 x 42 mm
Material	ABS plastic

Environmental

Operating temperature	-10 bis 70 °C
Relative humidity	<95 % nicht kondensierend

Allgemein

Kompatibilität	VV600, VV602S3

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.