# VT612-N

## Handprüfgerät für Körperschallmelder

### Allgemein

Der Tester VT612-N dient zur Überprüfung der Funktion der Körperschallmelder VV600/602.



# VT612-N

## Handprüfgerät für Körperschallmelder

## Technische Spezifikationen

### General

| | |
|---|---|
| Accessory group | Seismic sensors |
| Type | Test tool |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | Batteries |
| Battery capacity | 6X LR6 1,5 V |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 80 x 150 x 42 mm |
| Material | ABS plastic |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -10 bis 70 °C |
| Relative humidity | <95 % nicht kondensierend |

### Allgemein

| | |
|---|---|
| Kompatibilität | VV600, VV602S3 |

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.