DP2061N

Optisk rökdetektor utgång för parallellindikering och utbytbar rökkammare

Generellt

DP2061N är en 2000-serie adresserbar optisk detektor, avsedd för anslutning till Aritech FP1264/FP2000 och 2X-seriens brandcentraler. Detektorn har utbytbar rökkammare. Individuell adressering sker enkelt med hjälp av två roterande omkopplare på detektorn. Detektorn har utgång för parallellindikering.

Säker kommunikation

Kommunikation mellan detektor och centralapparat sker via ett driftsäker kodat protokoll. Förutom snabb kommunikation är protokollet stabilt och störokänsligt.



Detaljer

- Säker kommunikation
- Unik mätkammare
- Servicevänlig
- EN54:7-godkänd och CPR-certifierad

DP2061N

Optisk rökdetektor utgång för parallellindikering och utbytbar rökkammare

Tekniska specifikationer

General

Addressing method	Rotary switch

Electrical

Power supply type	Zasilanie pętlą

Detection

Monitoring	Alarm threshold, Contamination level

Physical

Colour	Śnieżnobiały (RAL 9001)
Mounting type	Montaż na podstawie
Material (body)	Plastic

Environmental

Vandal proof	No
Application temperature (typical)	+25°C
Environment	Indendør

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certification	CPR

Kompatibla produkter

Kategori	Referens	Beskrivning
Detection device	DB2002	Sockel för detektor DP2061
Detection device	DB2004	Sockel för detektorer i DP2000-serien
Detection device	DB2016	Isolatorsockel med kortslutningsskydd
Detection device	DP2CAP-ICT	Insektsnät, finmaskigt. Förpackning om 10 st
Notification device	AI672	Optiskt larmdon med två lysdioder 6-28 VDC, 4 mA
Notification device	AI673	Optiskt/Akustiskt larmdon med två lysdioder och inbyggd summer 6-28 VDC, 4 mA
Notification device	DB2368IAS-W	Sockelsiren – Vit med isolator, adresserbar Aritech 2000-seriens detektorsortiment.

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57