FBF3000

Feuerwehrbedienfeld gemäß DIN14661, seriell, VdS anerkannt

Allgemein

Feuerwehrbedienfeld nach DIN 14661Ausgabe 02/2011.Das Bedienfeld ist VdS anerkannt. Die Anschaltung erfpolgt über eine serielle Anbindung an die BMZ der Serie FP und 2X, eine redundante Anbindung von der BMZ erfolgt gemäß DIN14661 und DIN14675. Das FBF zeigt alle notwendigen Betriebszustände der BMZ an. Da es sich um ein genormtes Bedienfeld handelt, ermöglicht es den Angehörigen
der Feuerwehr eine einheitliche Bedienung. Die Anschaltung erfolgt direkt an die Zentralen der FP12/2000/-C Serie mit installiertem VDS2000 Board oder die 2X mit installiertem Peripherie Interface Board. Ein zusätzlicher Adapter ADP-FBF zur Anbindung vom VdS2000 über den ADP-N3E-U Adapter der FP BMZ ist erforderlich.

Einfache Installation

Die Verbindung zur Zentrale erfolgt über 13 Adern vom FBF Interface auf dem VDS2000 Board an den Adapter ADP-N3E-U und dem darauf angesteckten Adapter ADP-FBF. So wird aus der analogen Anschaltung vom VDS2000 Board über den Adapter ADP-FBF die erforderlichen Daten umgesetzt auf ein Datenprotokoll, dieses dient zur redundanten Übertagung zum FBF3000. Nur ein Programmierschritt ermöglicht die volle Funktion des FBF3000.



Einzelheiten

- VdS anerkannt: G210045
- Direkter Anschluss an das FAT3000
- Entspricht DIN 14661 und DIN14675
- Taster high-schaltend oder low-schaltend
- Akustik ab" mit Schalterfunktion
- "BFS ab" mit Relais-Umschalter

FBF3000

Feuerwehrbedienfeld gemäß DIN14661, seriell, VdS anerkannt

Technische Spezifikationen

Physical

Mounting type	Ytmontering

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.